盐城市2018年9月污水处理厂监测数据审核表

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
大丰市	大丰电子信息产业园金达莱水务有限公司	黄海	2018-9-21	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）/2006 年1月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准	11000	680	680	悬浮物		13	10	mg/L	否	0.3	
									氨氮		0.84	5	mg/L	是		
			2018-9-21	电镀污染物排放标准	/水污染物特别排放限值				PH值		6.96	6-9	无量纲	是		
									总磷		0.42	0.5	mg/L	是		
									化学需氧量		32	50	mg/L	是		
									总镍		0.008	0.1	mg/L	是		
									总铜		<0.006	0.3	mg/L	是		
			2018-9-21		/自2009年1月1日至2010年6月30日止现有企业执行水污染物排放限值				氰化物（总氰化合物）		<0.004	0.5	mg/L	是		