

盐城市2017年10月污水处理厂监测数据审核表

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
阜宁县	阜宁县水处理发展有限公司	渠北排水渠	2017-10-18	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	40000	41560	41560	PH值	7.61	7.63	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	38.7	5.8	20	mg/L	是	
									总磷	1.97	0.292	1	mg/L	是	
									化学需氧	104	15	60	mg/L	是	
									色度	10	5	30	倍	是	
									总汞	<0.00004	<0.00004	0.001	mg/L	是	
									烷基汞	<0.000002	<0.000002	0	mg/L	是	
									总镉	<0.0001	<0.0001	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.03	<0.03	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.147	0.009	0.05	mg/L	是	
									总砷	<0.0003	<0.0003	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.002	<0.002	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	32	18	20	mg/L	是	
									阴离子表	0.05	<0.05	1	mg/L	是	
									粪大肠菌	24000	9200	10000	个/L	是	
									射阳县	射阳县污水处理有限责任公司	射阳小洋河	2017-10-25	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	50000
氨氮		0.31	8	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
射阳县	射阳县中大污水处理有限公司	黄海	2017-10-24	纺织染整工业水污染物排放标准	/现有企业/自2015年1月1日起/一般印染行业(除蜡染行业外)/直接	5000	6500	6000	化学需氧量		68	80	mg/L	是	
									氨氮		0.676	10	mg/L	是	
建湖县	建湖县城东污水处理厂	西塘河	2017-10-23	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级A标准	20000	16000	16000	PH值	7.5	7.7	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	10	6.9	10	mg/L	是	
									总磷	0.57	0.2	0.5	mg/L	是	
									化学需氧	131	35.6	50	mg/L	是	
									色度	16	6	30	倍	是	
									总汞	<0.00004	<0.00004	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.0001	<0.0001	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.001	<0.001	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	18	8	10	mg/L	是	
									阴离子表	1.9	0.36	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌	160000	800	1000	个/L	是	
氨氮	17.7	1.14	5	mg/L	是										
总氮	19.2	1.183	15	mg/L	是										
石油类	11.2	0.32	1	mg/L	是										
动植物油	14.8	0.26	1	mg/L	是										
建湖县	建湖县污水处理有限公司	西塘河	2017-10-23	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级A标准	30000	24000	24000	PH值	7.47	7.62	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	9.3	6.9	10	mg/L	是	
									总磷	1.77	0.46	0.5	mg/L	是	
									化学需氧	114	30.6	50	mg/L	是	
									色度	16	6	30	倍	是	
									总汞	<0.00004	<0.00004	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.0001	<0.0001	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									六价铬	<0.004	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	<0.004	<0.004	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.001	<0.001	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	16	8	10	mg/L	是	
									阴离子表	2	0.38	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌	160000	800	1000	个/L	是	
氨氮	14.8	1.05	5	mg/L	是										
总氮	18	1.179	15	mg/L	是										
石油类	9.33	0.36	1	mg/L	是										
动植物油	11.9	0.4	1	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
大丰市	大丰市城市污水处理有限公司(城北污水处理厂)	北中心河(大丰)	2017-10-25	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	30000	28000	28000	PH值	6.83	7.11	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	68.7	8.9	20	mg/L	是	
									总磷	1.51	0.65	1	mg/L	是	
									化学需氧	145	35.6	60	mg/L	是	
									色度	64	16	30	倍	是	
									总汞	0.00283	0.000283	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.002	<0.002	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.005	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.00243	0.00113	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.029	<0.029	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	17	10	20	mg/L	是	
									阴离子表	0.27	0.06	1	mg/L	是	
									粪大肠菌	9200	1300	10000	个/L	是	
									氨氮	18	0.226	8	mg/L	是	
									总氮	21.5	11	20	mg/L	是	
									氰化物	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是	
石油类	0.07	<0.04	3	mg/L	是										
动植物油	0.08	<0.04	3	mg/L	是										
大丰市	大丰市城市污水处理有限公司(开发区污水处理厂)	老斗龙港	2017-10-24	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级B标准	50000	5000	5000	PH值	6.94	6.8	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	90.6	12.8	20	mg/L	是	
									总磷	0.55	0.25	1	mg/L	是	
									化学需氧	183	38.2	60	mg/L	是	
									挥发酚	<0.01	<0.01	0.5	mg/L	是	
									色度	128	30	30	倍	是	
									总汞	0.000176	0.000104	0.001	mg/L	是	
									总镉	0.024	<0.002	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.005	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.00136	0.00041	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.029	<0.029	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	63	17	20	mg/L	是	
									阴离子表	0.24	0.06	1	mg/L	是	
									粪大肠菌	2500	1000	10000	个/L	是	
									氨氮	29.9	0.342	8	mg/L	是	
									总氮	23.8	13.9	20	mg/L	是	
氰化物	0.008	<0.004	0.5	mg/L	是										
石油类	0.17	<0.04	3	mg/L	是										
动植物油	0.21	0.04	3	mg/L	是										

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量(吨/天)	进口流量(吨/天)	出口流量(吨/天)	监测项目	进口浓度(mg/L)	出口浓度(mg/L)	标准限值(mg/L)	排放单位	是否达标	超标倍数
大丰市	江苏联丰环保产业发展有限公司	生产河(大丰)	2017-10-25	城镇污水处理厂污染物排放标准	/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006年1月1日起建设的/水温>12度/一级A标准	20000	1000	1000	PH值	7.51	7.14	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	20.9	8.3	10	mg/L	是	
									总磷	1.44	0.21	0.5	mg/L	是	
									化学需氧	43.7	31.9	50	mg/L	是	
									色度	8	8	30	倍	是	
									总汞	0.000115	0.000066	0.001	mg/L	是	
									总镉	<0.002	<0.002	0.01	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	0.1	mg/L	是	
									六价铬	0.008	<0.004	0.05	mg/L	是	
									总砷	0.00184	0.00133	0.1	mg/L	是	
									总铅	<0.029	<0.029	0.1	mg/L	是	
									悬浮物	13	8	10	mg/L	是	
									阴离子表	0.25	0.06	0.5	mg/L	是	
									粪大肠菌	3800	1000	1000	个/L	是	
									氨氮	14.2	0.823	5	mg/L	是	
									总氮	11.5	1.59	15	mg/L	是	
									氰化物	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是	
石油类	0.06	<0.04	1	mg/L	是										
动植物油	0.05	<0.04	1	mg/L	是										
大丰市	联合环境水处理(大丰)有限公司	王港	2017-10-23	江苏省接管企业标准	/盐城市/联合环境水处理(大丰)有限公司	40000	24000	24000	阴离子表	0.26	0.06		mg/L		
									粪大肠菌	1200	1000		mg/L		
									总氮	51.8	19.3		mg/L		
									动植物油	1.59	0.12		mg/L		
									氰化物	0.18	0.029	0.5	mg/L	是	
									石油类	2.67	0.2	5	mg/L	是	
									氨氮	41.1	0.422	15	mg/L	是	
									PH值	7.58	7.26	6-9	无量纲	是	
									生化需氧	147	15.2	20	mg/L	是	
									总磷	0.5	0.34	0.5	mg/L	是	
									化学需氧	272	51.6	80	mg/L	是	
									色度	128	64	50	倍	否	0.3
									总汞	0.000383	0.000053	0.05	mg/L	是	
									总镉	0.02	0.005	0.1	mg/L	是	
									总铬	<0.022	<0.022	1.5	mg/L	是	
									六价铬	0.006	<0.004	0.5	mg/L	是	
									总砷	0.00317	0.00305	0.5	mg/L	是	
总铅	<0.029	<0.029	1	mg/L	是										
悬浮物	22	12	70	mg/L	是										