盐城市2018年12月污水处理厂监测数据审核表

行政区	污水处理厂名称	受纳水体	监测日期	执行标准名称	执行标准条件名称	设计日处理量（吨/天）	进口流量（吨/天）	出口流量（吨/天）	监测项目	进口浓度（mg/L）	出口浓度（mg/L）	标准限值（mg/L）	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
滨海县	滨海艾思伊环保有限公司	黄海	########	化学工业主要水污染物排放标准	/集中式工业污水处理厂/一级标准	20000	3600	3312	PH值	8.03	7.74	6-9	mg/L	是		
									生化需氧量	34.6	13.3	20	mg/L	是		
									磷酸盐（以P计）	1.3	0.064	0.5	mg/L	是		
									化学需氧量	409	63	80	mg/L	是		
									挥发酚	0.03	<0.01	0.5	mg/L	是		
									总铬	<0.03	<0.03	1.5	mg/L	是		
									六价铬	0.004	<0.004	0.5	mg/L	是		
									总砷	0.0032	0.00095	0.5	mg/L	是		
									总铅	<0.002	<0.002	1	mg/L	是		
									悬浮物	69	36	70	mg/L	是		
									铜	<0.001	<0.001		mg/L			
									氨氮	18.6	4.04	15	mg/L	是		
									总氮	42	18.6		mg/L			
									氰化物（总氰化合物）	<0.004	<0.004	0.5	mg/L	是		
									硫化物	0.021	0.01	1	mg/L	是		
									石油类	1.57	0.63	5	mg/L	是		
									色度	100	32	50	mg/L	是		
									总汞	0.00048	0.00028	0.05	mg/L	是		
				污水综合排放标准	/1998年1月1日起建成（包括改、扩建）的单位/适用排污单位范围/一般的排污				苯胺类	1.47	0.41	1	mg/l	是		
									氯苯	<0.004	<0.004	0.2	mg/l	是		
									三氯甲烷	0.102	0.0091	0.3	mg/l	是		
									四氯化碳	<0.008	<0.0008	0.03	mg/l	是		
									三氯乙烯	<0.006	<0.006	0.3	mg/l	是		
									四氯乙烯	<0.003	<0.003	0.1	mg/l	是		
									苯	<0.005	<0.005	0.1	mg/l	是		
									甲苯	<0.005	<0.005	0.1	mg/l	是		
									乙苯	<0.005	<0.005	0.4	mg/l	是		