

行政区	企业	行业名称	受纳水体	监测点名	执行标准名称	执行标准条件	监测日期	生产负荷(%)	监测点流量(吨/天)	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
大丰市	盐城新宇辉丰环保科技有限公司	危险废物治理	王港	废水总排口	江苏省接管企业标准	/盐城市/盐城市化工园区污水处理厂接管标准(试行)	2017-12-20	85		PH值	8.53	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	2.27	2	mg/L	否	0.1	
										化学需氧量	58	500	mg/L	是		
										悬浮物	26	400	mg/L	是		
										氨氮	1.24	50	mg/L	是		
										石油类	0.08	20	mg/L	是		
							2017-12-25			PH值	8.63	6-9	无量纲	是		
										磷酸盐(以P计)	1.21	2	mg/L	是		
										化学需氧量	94	500	mg/L	是		
										悬浮物	28	400	mg/L	是		
										氨氮	5.06	50	mg/L	是		
										石油类	0.13	20	mg/L	是		